

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
ООО «Горводоканал»

А.С. Наголюк
« » 2020г.

Опросный лист
На поставку светильников

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1	Наименование	50 Светильник светодиодный уличный
2	Основание для поставки	Собственные средства
3	Заказчик	ГВК г. Пенза
4	Количество	100 шт

5	Основные показатели и технико-экономические характеристики	Общие характеристики Тип светильник уличный Установка консольный Назначение магистральный Источник света светодиоды Материал арматуры алюминий Высота 7,0-8,0 см Длина 45,0-55,0 см Ширина 8,0-15,0 см Вес до 2,3 кг Технические характеристики Мощность не менее 50 Ватт Степень пылевлагозащиты не менее IP65 Цветовая температура не менее 5000 К Световой поток не менее 7000 лм Срок службы не менее 100000 ч Рабочий диапазон температур от -50° до +50°С
6	Место поставки	Осуществляется поставщиком по адресу: г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
7	Гарантия, срок на поставку оборудования	Гарантийный срок эксплуатации товара должен соответствовать гарантийному сроку установленного заводом изготовителем
8	Особые требования	Светильники должны поставляться в стандартной заводской упаковке и соответствовать требованиям законодательства РФ к данному виду товара, сопровождаться паспортом, сертификатом соответствия

Ф.И.О. ответственного:	Лесогорский А.В.
Должность:	Главный энергетик
Телефон/факс:	8-927-090-52-79
Электронный адрес:	
Подпись:	