

Утверждаю:
 Главный управляющий директор
 ООО «Горводоканал»
 Ю.О.Ильин


Техническое задание

Портативный бензогенератор HUTER DY5000L
 для нужд ООО «Горводоканал»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1	Наименование оборудования	Бензогенератор HUTER 5000 L, или эквивалент
2	Техническое описание	• Бак 22 л • Вес 72 кг • Время работы 9,5 ч • Производитель двигателя HUTER • Полная мощность 4,5 кВА • Двигатель 4-х тактный • Расход топлива 2,3 л/ч • Альтернатор синхронный • Исполнение корпуса открытое • Евро разъем Schuko-230V/16A да • Тип розетки Евро разъем Schuko • Вес брутто 72 кг • Вид топлива бензин/газ • Назначение генератора резервный • Тип стартера ручной • Мощность номинальная 4 кВт • Коды товара производителя 64/1/5 • Охлаждение генератора воздушное • Уровень шума 70 дБ • Количество цилиндров 1 • Напряжение генератора 220 В • Мощность максимальная (пиковая) 4,5 кВт
	Количество	1 шт.
3	Основания для поставки	Собственные нужды
4	Заказчик	ООО «Горводоканал» г. Пенза
5	Место поставки	Осуществляется поставщиком по адресу: г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
6	Срок поставки	30 календарных дней
7	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
8	Особые требования	Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке и соответствовать требованиям законодательства РФ к данному виду товара, сопровождаться паспортом, руководством по эксплуатации, сертификатом соответствия

Технический директор

Начальник УРСВ



А.С.Наголюк



С.Б.Трушин