

Утверждаю:
 Главный управляющий директор
 ООО «Горводоканал»
 Ю.О.Ильин

Техническое задание


Мотопомпа Subaru PTG 307 ST o/s (с датчиком масла) или аналог PTG 310 ST

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1	Наименование оборудования	Мотопомпа Subaru PTG 307 ST o/s (с датчиком масла) или аналог PTG 310 ST
2	Техническое описание	• Тип: Самовсасывающий центробежный насос • Назначение насоса: Сильнозагрязненная вода • Диаметр пропускаемых частиц: 20 мм • Диаметры трубопроводов всасывания×нагнетания: 75×75 мм • Высота напора: 23 м • Производительность: 1000 л/мин, 60 м3/час • Высота всасывания: 8 м • Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение): Карбид кремния • Модель двигателя: EY20D • Тип двигателя: 4-тактный бензиновый двигатель фирмы Robin с воздушным охлаждением • Топливо: Бензин АИ-92 • Бак: 3,8 л • Расход топлива: 2 л/ч • Система запуска: Ручной старт • Габаритные размеры (Д×Ш×В): 527×368×417мм • Масса нетто: 28 кг • Комплектация: Комплект инструментов для двигателя (1 набор), фильтр (1 шт), шланговое соединение (2 шт), шланговый хомут (3 шт)
	Количество	2 шт.
3	Основания для поставки	Собственные нужды
4	Заказчик	ООО «Горводоканал» г. Пенза
5	Место поставки	Осуществляется поставщиком по адресу: г. Пенза, ул. Кривоозерье, 24
6	Срок поставки	30 календарных дней

7	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
8	Особые требования	Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке и соответствовать требованиям законодательства РФ к данному виду товара, сопровождаться паспортом, руководством по эксплуатации, сертификатом соответствия

Технический директор

Начальник УРСВ



А.С.Наголюк



С.Б.Трушин