

Утверждаю:
Главный управляющий директор
ООО «Горводоканал»
Ю.О.Ильин


Техническое задание
по поставку Портативный бензогенератор HUTER DY8000LX
для нужд ООО «Горводоканал»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1	Наименование оборудования	Бензогенератор HUTER DY8000LX <u>или эквивалент</u>
2	Техническое описание	Основные характеристики Тип электростанции бензиновая Тип запуска электрический, ручной Число фаз 3 (380/220 вольт) Двигатель и топливо Двигатель Huter 420JF Число цилиндров 1 Число тактов 4 Тип охлаждения воздушное Марка бензина АИ-92 Удельный расход топлива 374 г/кВт*ч Объем бака 25 л Генератор Тип генератора синхронный Активная мощность 6.50 кВт Максимальная мощность 7 кВт Конструкция и особенности

		Уровень шума 91 дБ Колеса есть Глушитель есть Защита от перегрузок есть Вольтметр есть Число розеток 220 В 1 Число розеток 380 В 1 Габариты (ШхВхГ) 710х560х540 мм Вес 74 кг
	Количество	1 шт.
3	Основания для поставки	Собственные нужды
4	Заказчик	ООО «Горводоканал» г. Пенза
5	Место поставки	Осуществляется поставщиком по адресу: г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
6	Срок поставки	30 календарных дней
7	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
8	Особые требования	Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке и соответствовать требованиям законодательства РФ к данному виду товара, сопровождаться паспортом, руководством по эксплуатации, сертификатом соответствия

Технический директор

Начальник УРСВ



А.С.Наголюк



С.Б.Трушин