

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор
ООО «Горводоканал»

Ю.О.Ильин

2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение технического обслуживания и ремонта систем автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре ООО «Горводоканал».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование	Проведение технического обслуживания и ремонта установленных систем автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре.
2	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	ООО «Горводоканал» Почтовый адрес: 440031, г. Пенза, ул. Кривоозерье, 24 ИНН 5836623790 ОГРН 1065836023714 Р/С 40702810048000000206 Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза К/с 301018100000000000635 БИК 045655635 Главный управляющий директор Ю.О. Ильин, действует на основании доверенности №248 от 15.11.2019г. Тел.: +7(8412) 20-96-20 , факс: +7(8412) 34-60-75 E-mail: vodokanal-pnz@gvkenza.ru
3	Основание для проведения технического обслуживания.	Требование постановления Правительства РФ от 30.12.2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», требование статьи 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390.
4	Место проведения технического обслуживания.	ООО «Горводоканал», адрес: г. Пенза, ул. Кривоозерье, 24, административное здание с производственными помещениями; ООО «Горводоканал», адрес: г. Пенза, ул.

		Окружная, 2, площадка «Кирпичная» ООО «Горводоканал», адрес: г. Пенза, ул. Ватутина, 88-90, 92, площадка «Подгорная». ООО «Горводоканал», адрес: Пензенская область, Пензенский район, село Засечное, ул. Ново-Дачная, 29, площадка «Хлораторная».
5	Общая площадь обслуживаемых помещений	12 600 кв.м.
6	Источник финансирования	Собственные средства
7	Помещения пожарного поста	Помещения охраны с круглосуточным пребыванием сотрудников охраны.
8	Наличие пожароопасных помещений	Отсутствуют.
9	Основные технические требования	Обеспечение исправной работы АПС и СОУЭ на объектах, проведение их планового ежемесячного технического обслуживания. Проведение внепланового технического обслуживания в случае поступления ложных сигналов тревоги с обслуживаемых объектов по телефону, в случае отказа аппаратуры, по заявке заказчика. Обеспечение круглосуточного мониторинга объектов посредством телефонной связи Обеспечение прибытия исполнителя на объекты для устранения неисправностей в кратчайший срок (не превышающий 2-х часов). Проведение ремонтных работ по заявке заказчика не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявки. Ведение технической документации по учету работы АПС и СОУЭ, проведенных ремонтах с отметкой об устранении неисправностей.
10	Срок проведения работ	Ежемесячно в течение 1 года после заключения договора.
11	Основные требования к производителю работ.	Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Выполнение ремонтно-профилактических работ с использованием оригинальных расходных материалов, приспособлений, мерительного инструмента. При невозможности ремонта оборудования представлять заказчику акты экспертизы технического состояния оборудования.

		Нести ответственность по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности при выполнении работ, соблюдать требования пропускного режима на объектах предприятия.
--	--	--

**Заместитель технического директора по развитию
ООО «Горводоканал»**



А.А. Аулов

Начальник отдела ГО и ЧС ООО «Горводоканал»



А.И.Большов

Приложение к техническому заданию на проведение технического обслуживания систем АПС.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

приборов, входящих в состав АПС и подлежащих техническому обслуживанию в подразделениях ООО «Горводоканал»

№ п/п	Наименование подразделения	Приборы АПС, требующие технического обслуживания
1	Административное здание ООО «Горводоканал»	Прибор ППК-2 с расширенным блоком-1шт. Приборы ПКП: «Гранит-6» - 6шт. «Гранит-16»-1шт. «Сигнал-20»-1шт. «Гранит-3»-1шт. Датчик дымовой-200шт. Датчик тепловой-100шт. Извещатель пожарный ручной-30шт. Оповещатель звуковой-25шт.
2	Площадка «Кирпичная» цеха ОСВ	Прибор ПКП «Гранит-16»-1шт. Прибор ПКП «Гранит-3» - 1шт. Датчик дымовой ИП 212-141-16шт. ИПР 513-10 – 10шт. Оповещатель звуковой-5шт. Датчик дымовой-62шт. РПУ Астра-РИ – 1шт. РПД Астра-РИ – 1шт.
3	Площадка «Подгорная» цеха ОСВ	Приборы ПКП: «Вэрс» - 1шт.»УОТС» - 1шт. «Гранит 3» - 6шт. «Гранит 8» - 1шт. РПУ Астра- РИ – 1шт. РПД Астра – РИ – 1шт. Датчики дымовые – 64шт. Датчики дымовые ИП 212-141-16шт. ИПР 513 10-14шт. Оповещатель звуковой – 8шт.
4	Площадка «Хлораторная» цеха ОСВ	Прибор ПКП «Астра-712» - 2шт. Датчики дымовые – 12шт. ИПР 513 10-3шт. Оповещатель звуковой -2шт.

Начальник отдела ГО и ЧС



А.И.Большов