

Заказчик:	ООО «Горводоканал»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	1	Код МТР в ЕНС PKS:	ОД000348

Наименование МТР: Узел соединительный ДРК Ду 80
 Ру 1,6

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Диаметр условного прохода, Ду	мм	80
1.2	Рабочее давление	МПа	До 1,6
1.3	Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев ДРК	мм	ГОСТ 12815
1.	Обжимной диапазон (наружный диаметр трубы)	мм	88-103
1.5	Рабочая среда	вода исходная (из водоисточник а)/ чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074	чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074
Стандартные требования			
1.11	Диапазон температуры рабочей среды	От +5 до +90°С	
1.12	Температура окружающего воздуха	От -15 до +50 °С	
1.13	Компенсация углового отклонения	до 4°	
	Допускаемые осевые передвижения в прокладке	± 2,5 мм	
1.14	Материал крышки и корпуса	чугун	
1.15	Материал манжета	резина	
1.16	Покрытие	Эпоксидно-порошковое	
	Крепежные изделия	Оцинкованная сталь	
1.28	Климатическое исполнение	УХЛ5 по ГОСТ 15150-69	
1	Количество фиксирующих шпилек	Не менее 4 шт.	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Узел соединительный ДРК	шт.	1
2.4	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам	ТУ-1460-004-03219029-2003	
3.3	Предоставление образца изделия	по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке	
3.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания	не менее, мес.	18
3.6	Полный срок службы узла	не менее, лет	5

ФИО Ответственного:	Мещеряков А. С.
Должность:	Начальник СЭСХ
Телефон / Факс:	(88412)209638
Электронный адрес:	vodokanal-pnz@gvkpenza.ru

Подпись:	
Технический директор:	Наголюк А. С.
Подпись:	