

Техническое задание
на поставку электропривода ВВ-06У2
для нужд цеха ОСК ООО «Горводоканал»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1	Наименование оборудования	Электропривод ВВ-06У2
2	Техническое описание	Обозначение Б099.101-06М Диапазон крутящего момента на выходном валу, Н-м 250-630 Усилие на обходе маховика, Н 735 Частота вращения выходного вала, об/мин 48 Число оборотов выходного вала электропривода, для закрывания (открывания) арматуры min 36 max 200 Выходной вал «под кулачки» Напряжение, В 380 Частота, Гц 50 Степень защиты, IP 54 Тип исполнения взрывозащищенный, 1ExdII BT4 / 2ExdII CT4 Мощность электродвигателя, кВт 4,0 Климатическое исполнение У2, УХЛ2 Масса электропривода, кг 143
	Количество	2 шт
3	Основания для поставки	Собственные нужды
4	Заказчик	ООО «Горводоканал» г. Пенза
5	Место поставки	Осуществляется поставщиком по адресу: г. Пенза, ул. Кривозерье 24
6	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
7	Особые требования	Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке и соответствовать требованиям законодательства РФ к данному виду товара, сопровождаться паспортом, руководством по эксплуатации, сертификатом соответствия

Начальник цеха ОСК

Н.Н. Казаков

Согласовано:
Технический директор

А.С. Наголюк