


Заказчик:	ООО "Горводоканал"	Группа материалов:	Химреагенты для производства
Область применения, назначение	Очистка воды	Код МТР в ЕНС PKS:	ИБ000051

Наименование МТР: коагулянт Алюминия сульфат технический очищенный 1 сорт.
 по ГОСТ 12966-85 «Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия (с
 Изменениями N 1, 2)»

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	ЕИ	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Внешний вид	Порошок/гранулы/ пластинки	Неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределен- ной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета. Допускаются бледные оттенки серого, голубого или розового цветов
1.2	Массовая доля оксида алюминия, не менее	%	16
1.3	Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более	%	0,3
1.4	Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), не более	%	0,02
1.5	Массовая доля свободной серной кислоты (H ₂ SO ₄), не более	%	Должен выдерживать испытание по п.4.8 ГОСТ 12966-85
1.6	Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), не более	%	0,001
2	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
2.1.	Паспорт на коагулянт	шт.	1
2.2.	Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды)	шт.	1
2.3.	Паспорт безопасности химической продукции	шт.	1
3	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
3.1	Вид упаковки	Полипропиленовый мешок (25 кг) / биг-бэг	полипропиленовый биг-бэг (1,0±0,2 тонн)
Должность, ФИО инициатора закупки:		Главный технолог Флягин А.А.	
Телефон, электронный адрес		8-905-365-88-43, aflyagin@gvkenza.ru	
Подпись:			
Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки		Главный технолог Флягин А.А.	
Подпись:			