

Согласовано:

Технический директор

ООО «Горводоканал»

А.С. Наголюк

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор

ООО «Горводоканал»

Ю.О. Ильин

«__» _____ 2020г.

**Техническое задание
на поставку дизельного генератора**

I. Дизельный генератор ТСС АД-12С-230-1РKM11 в шумозащитном кожухе 13.2кВА/12кВт, или эквивалент.

Кол-во – 1 шт.

1. Общие сведения.

№	Наименование	Данные
1.1.	Условия эксплуатации	Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза.
1.2.	Назначение оборудования	Предназначен для бесперебойного гарантированного энергоснабжения.
1.3.	Тип изготовления оборудования	Серийного изготовления
1.4.	Год изготовления оборудования не ранее	2019 г.

2. Общие технические характеристики двигателя

№	Наименование	Данные
2.1.	Марка (модель) двигателя	
2.2.	Требования к качеству, характеристикам товара	Двигатель: Тип топлива: дизельный; Мощность: не менее 17 кВт; Охлаждение: жидкостное; Частота вращения, об/мин 1500; Объем двигателя, л 2.04; Количество цилиндров 4. (расположение рядное); Страна производитель Россия-Китай;
2.3.	Условия поставки	Поставка дизель генератора и проведение тестового запуска производится силами поставщика и входит в стоимость поставки. Поставщик принимает на себя обязательства по плановому ТО и гарантийному обслуживанию.
2.4.	Гарантийные обязательства	Не менее 12 месяцев или 1000 моточасов

3. Общие технические характеристики генератора

№	Наименование	Данные
2.1.	Марка (модель) генератора	
2.2.	Требования к качеству, характеристикам товара	Двигатель: Производитель: Число фаз: 1; Тип генератора: Синхронный;

		Класс изоляции: Н; Частота: 50 Гц; Страна производитель Россия-Китай;
2.3.	Гарантийные обязательства	Не менее 12 месяцев или 1000 моточасов

4. Комплектность поставки.

№	Наименование	Данные
3.1	Документация	Паспорт дизель генератора, руководство по эксплуатации. Требования к паспорту: - не должен содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также исполненные карандашом.
	Двигатель (первой комплектности)	На двигатель должно быть установлено все необходимое навесное оборудование (генератор, и т.д.)

5. Требования по объему гарантий качества товаров

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должен иметь конкретные количественные и качественные показатели в соответствии с Описанием объекта закупки. Конструкция товара должна соответствовать требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, установленным действующим в Российской Федерации стандартам, сертификатам и другой нормативной документации. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего нахождение и эксплуатацию самоходных дорожно-строительных машин на территории Российской Федерации. Поставщик должен передать заказчику товар, надлежащим образом прошедший таможенное оформление, предпродажную подготовку, с уплаченными соответствующими налогами, сборами, платежами. На момент передачи товара заказчику товар должен принадлежать поставщику на праве собственности и не должен быть обременен правами и притязаниями третьих лиц. Передача товара производится по акту приема передачи.

6. Место поставки – г. Пенза, ул. Кривозерье, 24.

Инженер-механик транспортного цеха



Лоцилин В.Н.