

Заказчик:	ООО «Горводоканал»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:	9	Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Свертная муфта из нержавеющей стали Ду 350
 Ру 1,6

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Диаметр условного прохода, Ду	мм	350
1.2	Рабочее давление	МПа	До 1,6
1.3	Обжимной диапазон (наружный диаметр трубы)	мм	От 365 до 385
1.5	Рабочая среда	вода исходная (из водоисточника)/ чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074	чистая вода, питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074
Стандартные требования			
1.11	Диапазон температуры рабочей среды	От -20 до +110°С	
1.12	Температура окружающего воздуха	От -15 до +50 °С	
1.13	Компенсация углового отклонения	до 4°	
	Допускаемые осевые передвижения в прокладке	± 2,5 мм	
1.14	Материал корпуса муфты	08*18Н10 гост5632-2014 или 12*18Н10Т	
1.15	Материал уплотнения	EPDM или Каучук этилен-пропилен-диеновый, изготовленный в соответствии с ГОСТ ISO 4097-2013	
1.16	Количество замковых соединений	2	
	Крепежные изделия	Оцинкованная сталь или Коррозионно-стойкая (нержавеющая) сталь	
1.28	Климатическое исполнение	УХЛ5 по ГОСТ 15150-69	
1.	Длина корпуса муфты мм.	Не менее 300 мм.	
2.	Количество фиксирующих шпилек	Не менее 3 шт.	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Свертная муфта из нержавеющей стали	шт.	1
2.4	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	1
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам	ТУ 25. 99. 29-00221203517-2017	
3.3	Предоставление образца изделия	по дополнительному требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке	
3.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания	не менее, мес.	12
3.6	Полный срок службы узла	не менее, лет	5

ФИО Ответственного:	Мещеряков А. С.
Должность:	Начальник СЭСХ
Телефон / Факс:	(88412)209638