

Опросный лист

на поставку трансформаторов тока Т-0,66-100/5 УЗ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1	Наименование оборудования, материалов	Трансформатор тока типа Т-066 - 100/5 УЗ
2	Основание для поставки	Собственные средства
3	Заказчик	ГВК г. Пенза
4	Количество	119 ед.
5	Основные показатели и технико-экономические характеристики	Трансформатор тока типа Т-0,66 -100/5 УЗ класс точности 0,5 предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам, устройствам защиты управления. Исполнение трансформатора тока Т-0,66-2 Трансформаторы тока с классом точности 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S применяются в схемах учета для расчета с потребителями, с классом точности 1- в схемах измерений тока Номинальное напряжение, кВ - 0,66 Номинальный вторичный ток, А - 5 Номинальная частота, Гц 50 ;60 Номинальный класс точности вторичной обмотки – 0,5 Номинальный первичный ток, А – 100 Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности $\cos \varphi=0,8$ ВА Номинальный коэффициент безопасности приборов Кб, не более - 10 Испытательное напряжение изоляции первичной обмотки приложенное в течение 1 минуты, кВ – 3 Испытательное напряжение изоляции вторичной обмотки приложенное в течение 1 минуты, кВ – 3 Класс нагревостойкости изоляционных материалов – А Масса, не более, кг – 0,65 Трансформатор типа Т-0,66-100/5 УЗ, класс точности 0,5 соответствует требованиям ГОСТ 7746-2015.ТУ 27.11.42 - 003-08826343-2007(идентичны ТУ-3414-003-08826343-2007) и признан годным к эксплуатации. Первичная проверка производится по ГОСТ8.217-2003. Периодическая проверка производится 1 раз в 8 лет
6	Место поставки	Осуществляется поставщиком по адресу: г. Пенза. ул. Кривозерье. 24
7	Гарантия на оборудование	Предприятие изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения установленных руководством по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – пять лет со дня ввода трансформатора тока в эксплуатацию, не более пяти с половиной лет со дня получения трансформаторов потребителем. Трансформатор ремонтпригоден. В течение гарантийного срока предприятие изготовитель осуществляет гарантийный ремонт трансформатора. При истечении гарантийного срока ремонт трансформатора производится за отдельную плату. Срок службы - 30 лет

Ф.И.О. ответственного:	Курканин Василий Васильевич
Должность:	Начальник электроцеха
Телефон/факс:	8-937-404-89-55
Подпись:	