


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку чугунных люков
для нужд УРСВ, УРСК ООО «Горводоканал»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований и условий
1	Наименование	Люк чугунный Т(С250)-1-60 ГОСТ 3634-99 2-х ушковый
2	Технические требования	1. Соответствие ГОСТ 3634-99 2. Материал: чугун, марки не менее СЧ20 3. Номинальная нагрузка не менее 250кН 4. Масса люка полная 110-120кг 5. Конструктивные требования: высота люка не менее 120мм, формы основание и крышки круглые, ширина основания не менее 860мм, ширина крышки 640мм, крышка глухая, 2-х ушковая
3	Количество	261 шт
4	Основания для поставки	Собственные нужды
5	Заказчик	ООО «Горводоканал» г. Пенза
6	Место поставки	Осуществляется поставщиком по адресу: г. Пенза, ул. Кривозерье 24
7	Особые требования	Товар должен поставляться в стандартной заводской упаковке и соответствовать требованиям законодательства РФ к данному виду товара, сопровождаться паспортом, руководством по эксплуатации, сертификатом соответствия

И.о. начальника УРСВ

Начальник УРСК

Исполнитель А.Н. Милованов



М.С. Филиппов

Д.Р. Курмаметов